 pro kotle o výkonu do 40 kW

Certifikát Pětiletá záruční doba

POUZE PRO INFORMACI



Certifikát

Pro plynové kondenzační kotle
se jmenovitým tepelným výkonem do 40 kW

Tento certifikát opravňuje uživatele na níže uvedený výrobek Vaillant k využití prodloužené záruční lhůty po dobu pěti let ode dne uvedení spotřebiče do provozu autorizovanou servisní firmou. V rámci prodloužené záruční lhůty jsou hrazeny opravy podle podmínek uvedených v záručním listu. Nezbytnou podmínkou pro uplatnění prodloužené záruky je provádění pravidelných ročních prohlídek.

POUZE PRO INFORMACI

Typ kotle:

Výrobní číslo spotřebiče:

Zde nalepte štítek s čárovým kódem z kotle !

Uvedení do provozu dne:

Číslo záručního listu:

Číslo certifikátu:

VAILLANT GROUP

Vaillant Group Czech s. r. o.
252 19 Chrástčany 188, Praha - západ
IČ: 45241881, DIČ: CZ45241881

Litor Krabčička



Předepsané úkony pro pravidelnou prohlídku

Kondenzační kotel

- vizuální kontrola přístroje
- kontrola funkce a stavu přístroje
- vypuštění topné vody z přístroje
- demontáž hořáku
- vyčištění hořáku spalovací komory (obr. 1)
- vyčištění primárního výměníku proplachem (obr. 2)
- kontrola odvodu kondenzátu, otevření sifónu a jeho vyčištění (obr. 3), naplnění vodou
- seřízení přetlakového hořáku pomocí analyzátoru (obr. 4)
- kontrola tlaku expanzní nádoby (obr. 5)
- kontrola přepouštěcího zařízení
- výměna opotřebovaných (obr. 6) nebo vadných dílů
- celkové vyčištění přístroje
- zpětná montáž
- nastavení výkonu přístroje
- kontrola funkce přístroje
- kontrola funkce všech bezpečnost. prvků
- kontrola elektrického připojení
- kontrola těsnosti plynu
- kontrola odvodu spalin
- vyplnění dokladů

Nepřímotopný zásobník teplé vody

- vizuální kontrola přístroje
- kontrola funkce a stavu přístroje
- kontrola ochranné anody (obr. 7)
- výměna opotřebovaných nebo vadných dílů
- celkové vyčištění přístroje a odkalení tlakové nádoby
- kontrola cirkulace TV
- kontrola pojistného ventilu, zpětné klapky a odtoku od pojistného ventilu
- zpětná montáž
- kontrola funkce všech bezpečnostních prvků



Obr. 1
Čištění hořáku spalovací komory



Obr. 2
Čištění primárního výměníku



Obr. 3
Kontrola odvodu kondenzátu a čištění sifónu

POUZE PRO INFORMACI



Obr. 4
Měření hodnot NOx ve spalinách a plynové nastavení




Obr. 5
Kontrola tlaku expanzní nádoby (požadovaná hodnota tlaku)



Obr. 6
Výměna těsnění spalovací komory s použitím originálního náhradního dílu



Obr. 7
Kontrola ochranné ochranné tyče v zásobníku teplé vody



Obr. 8
Kontrola nastavení aplikace



Obr. 9
Kontrola nastavení regulace

Záznam servisních prohlídek

Seznam provedených úkonů při servisní prohlídce	ROK					datum	číslo servisní firmy	číslo servisního technika	podpis
Plynová část									
Spalinová část									
Vlastní čištění									
Bezpečnostní prvky									
Kontrolní činnost									
Ostatní									

POUZE PRO INFORMACI



ZÁRUKA

Platí pouze při provedení pravidelné roční servisní prohlídky po skončení topné sezóny!

Tento čárový kód nalepte na záruční list výrobku

Tento čárový kód nalepte do pole "Čárový kód prodloužené záruky" na evidenční list záručního listu a zašlete jej společnosti Vaillant Group, nebo číslo čárového kódu napište do příslušného pole při on-line evidenci.

Odepte a nalepte na viditelné místo na plášti kotle!

Vaillant Group Czech s.r.o.

Plzeňská 188 ■ 252 19 Chrástřany ■ Telefon 281 028 011

www.vaillant.cz ■ vaillant@vaillant.cz